

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «Россети Научно-технический
центр»



_____ А. М. Елифанов
_____ 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения взаимодействия с
производителями оборудования
ПАО «Россети»


_____ К. А. Осинцев
« 19 » декабря _____ 2024 г.



ПРОТОКОЛ № ПД-46/23 от 19.12.2024 г.

к Заключению аттестационной комиссии
№ ИЗ-203/18 от 27.12.2018 г. (продление от 30.03.2023 № ПД-46/23)

Срок действия с 19.12.2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Электроагрегаты дизельные автоматизированные контейнерного исполнения, стационарные, на номинальное напряжение 0,4 кВ, серии «ADDo» номинальной мощности 200-730 кВт; серии «ADBa» номинальной мощности 600-1800 кВт; климатического исполнения У, УХЛ, ХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3370-004-38875729-2014 (изм.5 от 26.07.2024)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ПСМ» (ООО «Завод ПСМ»)

Юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 73

Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, а/я 99

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ПСМ» (ООО «Завод ПСМ»)

Юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 73

Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, а/я 99

Адрес производства (сборки): Ярославская обл., д. Красный Бор, 2б;

Адрес производства металлоконструкций: Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Промышленная, д.27

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»